UWAGI :

1. Przejście kabli w pionie przez strop kondygnacji oraz w poziomie przez ściany uszczelnić certyfikowaną masą uszczelniającą o odporności ogniowej nie mniejszej niż dana ściana / strop.
2. Pomieszczenia kondygnacji dla obsługiwanie przewiduje w osobnych drabinkach kablowych dedykowanych na instalacje niskoprądowe.
3. Trasy kablowe ogólnie sterujące prowadzić na metalowych uchwytach mocowanych min. co 30cm w poziomie i min. co 50cm w pionie do podłoża za pomocą kołków rozporowych stalowych. Przewód nie może podlegać obciążeniom mechanicznym.
4. Segmenty korytek stalowych, cynkowanych ogniowo, typ/producent LY firmy ... w celu zachowania ciągłości uziomu. Korytka perforowane, o szerokości 100 mm, do linii energetycznych tras kablowych, mocować trwale do konstrukcji co 30cm.
5.Centrala SSP zlokalizowana jest na poziomie +2
6. Zasilanie każdej centrali SSP i każdego zasilacza pożarowego wykonać odpowiednim przewodem, zgodnie z projektem elektrycznym.
7. Pomieszczenia w których zlokalizowane są centrale pożarowe należy wyposażyć gaśnicę.
8. Instalacje urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczonych przez producenta.
9. Instalacje wykonać wg. obowiązujących norm i przepisów .
10. Plany i schematy należy rozpatrywać wspólnie z całym opisem technicznym.

SYSTEM SSP

CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO	
MODUŁ POWIADOMIENIA PSP	
OPT CZUJKA DYM NA SUFICIE	
OPT CZUJKA DYM NA ŚCIANIE	
OPT CZUJKA DYM I CIEPŁO NA SUFICIE	
OPT CZUJKA DYM I CIEPŁO NA ŚCIANIE	
ROP CZUJKA RĘCZNY DO SYGNALIZACJI POŻARU	
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - OPTYCZNY	
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - OPTYCZNY	
MODUŁ MONITORUJĄCY STEROWANY	
MODUŁ MONITORUJĄCY	
MODUŁ MONITORUJĄCY	
SYGNALIZATOR OPTYCZNY	

SYSTEM KD

KD	CZYTNIK LINII KONTROLI DOSTĘPU

UWAGI OGÓLNE

OBIEKT MUSI SPEŁNIĆ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

PROJEKT BUDOWLANY

PROGRAM REGIONALNY

Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Inwestor: Gmina Lublin
Plac Litewski 3, 20-080 Lublin
tel. 81 466 12 00, fax 81 466 12 01
e-mail: sekretariat@um.lublin.pl

Tytuł projektu: OŚ 1.1.1.
Budowa Aquaparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zemborzyckiej w Lublinie

Zakres projektu: Aquapark składa się z dwóch zasadniczych części: części basenowej i części rekreacyjno-wypoczynkowej. Część basenowa składa się z hali basenowej, w której znajdują się: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik i basen dla dzieci. Część rekreacyjno-wypoczynkowa składa się z zewnętrznej części basenowej, w której znajdują się: basen rekreacyjny, brodzik, basen dla dzieci, trzy zjeżdżalnie, ruchoma rzeka oraz jacuzzi.

Nazwa: STADION MEJSCE 2 (ZACHÓD) PRZEKRÓJ PRZY OŚ 35 (ZACHÓD)

Projektant: ESTUDIO GARCÍA
ARQUITECTOS

Konsultacja: budimex

Projekt branżowy: Projektant: Adres: Telefon: e-mail:
Uprawnienia:

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Marcin Urbanik	MAZ/0479/POOS/09	
Sprawdzający:	inż. Krzysztof Lenda		
Opracowanie:	mgr inż. Adam Sawicki	MAZ/0424/POOS/12	

Kierownik projektu:	WOJCIECH BOROWIEC
Kierownik branży:	Przemysław Kazimierz Grabarczyk
Nr rysunku:	PB-1100-ZS-16-002

Skala:		Data:	Wykonał:	Podpis:
	1 : 150	LIDIEC 2012	MATEUSZ KAMIŃSKI	
			ŁUKASZ KOŁODZIEJ	

PODSTAWA PROJEKTOWANIA
PODKŁAD ARCHITEKTONICZNY Z DNIA 05.06.2012